

**Kwaliteit transportdiensten over het jaar 2006 Essent Netwerk**

	jaarlijkse uitvalduur (min/jaar)	gemiddelde onderbrekingsduur (min)	onderbrekingsfrequentie (-/jaar)
<b>onderbrekingen t.g.v. storingen</b>			
<i>Spanningsniveau</i>			
van 220 kV en 380 kV			
van 50 kV tot en met 150 kV	6,21	37,73	0,16
van 3 kV tot en met 30 kV	14,06	91,58	0,15
tot en met 1 kV	4,26	134,19	0,03
<b>Totaal eigen net</b>	24,53		
<b>Bovenliggende netbeheerder</b>	0,30		
<b>Totaal</b>	24,83		
<b>onderbrekingen t.g.v. geplande werkzaamheden</b>			
<i>Spanningsniveau</i>			
van 220 kV en 380 kV			
van 50 kV tot en met 150 kV			
van 3 kV tot en met 30 kV	0,02	220,76	0,00
tot en met 1 kV	3,51	147,08	0,02
<b>Totaal</b>			